

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
BỆNH VIỆN TIM MẠCH

Số: 330/TB-BVTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 11 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời chào giá Sửa chữa, cải tạo mở rộng phòng máy chủ (server) của hệ thống công nghệ thông tin và chống thấm dột một số vị trí Khoa, Phòng tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị.

Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ thông báo đến Quý công ty, đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện sửa chữa xây dựng xin gửi báo giá để Bệnh viện xem xét lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thực hiện với các nội dung như sau:

1. Nội dung thực hiện:

(Đính kèm phụ lục)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
- Địa điểm: Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ.
- Địa chỉ: Số 204, đường Trần Hưng Đạo, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Ghi chú: Giá báo của các Công ty, đơn vị đã bao gồm các khoản thuế, chi phí khác theo quy định.

2. Hình thức gửi báo giá: Bằng văn bản giấy, được đựng trong bao thư dán kín và được niêm phong, ngoài bao thư ghi rõ: “Chào giá Sửa chữa, cải tạo mở rộng phòng máy chủ (server) của hệ thống công nghệ thông tin và chống thấm dột một số vị trí Khoa, Phòng tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ”.

3. Tiếp nhận báo giá:

- **Nơi nhận:** Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ.
- **Thời gian nhận báo giá:** từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 phút, ngày 18/8/2025.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02923.832.149 (Phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn cụ thể)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCQT&TCCB;

P. GIÁM ĐỐC



Dương Hoàng Vũ



Phụ lục: Danh mục công việc chi tiết

(Đính kèm Thông báo chào giá thực hiện gói thầu: Sửa chữa, cải tạo mở rộng phòng máy chủ (server) của hệ thống công nghệ thông tin và chống thấm dột một số vị trí Khoa, Phòng tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ)

STT	Tên công việc	Mô tả chi tiết công việc/Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I	Sửa chữa, cải tạo, mở rộng phòng máy chủ (Server):			
1	Sửa chữa trần la phòng phòng máy chủ	- Vệ sinh trần la phòng cũ - Gia cố lại các tấm la phòng bị hư hỏng - Diện tích trần: DT = 2,4m x 2,8m x (02 phòng) = 13,44 m ²	m ²	13,44
2	Che kín lại hai ô cửa sổ	- Ôp tấm xi măng cemboard dày 12mm, che kín lại 02 cửa sổ: DT = 1,2m x 1,5m x (02 cửa sổ) = 3,6m ² . - Bả bột trét vào vách cemboard của 02 cửa sổ: DT = 1,2m x 1,5m x (02 cửa sổ) = 3,6m ² .	m ²	3,6
3	Xử lý, sơn lại tường trong phòng máy chủ	- Cạo bỏ lớp sơn tường, trét lại tường, Diện tích: 2,4m x 3m x (04 vách) + 2,8m x 3m x (02 vách) = 45,6 m ² – cửa ra vào 0,9m x 2m x (02 mặt) = 3,6 m ² . - Sơn lại tường của phòng máy chủ bằng sơn Nipon hoặc tương đương (gồm 01 lần sơn lót và 02 lần sơn phủ).	m ²	42
4	Thay mới máng xối thu nước mưa	Gia công, lắp đặt máng xối tại phòng máy chủ. Quy cách như sau: - Kích thước máng xối: Chiều ngang 40cm, chiều cao 40cm, chiều dài 5,6m (Tole mạ kẽm dày 1,5mm). - Khung treo làm bằng thép: KT= 40x40x2,5mm; Số lượng: 04 khung. - Lắp đặt ống nhựa D90 thu nước mưa dẫn từ máng xối xuống đất (chiều cao 06m).	Hạng mục	01
5	Lắp đặt kệ thép kê đỡ thiết bị	- Kích thước kệ thép: 01m x 01m; cao 20cm. Số lượng: 08 cái. - Quy cách mỗi kệ thép như sau: + Chân kệ làm bằng 04 thanh thép hộp mạ kẽm kt: 80 x 80 x 2,5mm, chiều dài 16cm. + Khung kệ làm bằng 10 thanh thép hộp mạ kẽm kt: 40 x 40 x 2,5mm, mỗi thanh dài 01m. + Bề mặt của kệ: lót bằng tấm xi măng cemboard dày 15mm, kích thước 01m x 01m.	Hạng mục	01
6	Lắp hệ thống chữa cháy dạng bột, treo trần.	- Cung cấp, lắp đặt bình chữa cháy tự động treo trần, dạng bột ABC loại 6kg, nhãn hiệu Dragon hoặc tương đương. - Số lượng: 02 bình.	Hạng mục	01

II Chống thấm máng xối của phòng Vật tư – Thiết bị y tế:				
1	Thay mới máng xối thu nước mưa	Gia công, lắp đặt máng xối tại phòng Vật tư – Thiết bị y tế. Quy cách như sau: - Kích thước máng xối: Chiều ngang 40cm, chiều cao 40cm chiều dài 05m (Tole mạ kẽm dày 1,5mm). - Khung treo làm bằng thép: KT = 40 x 40 x 2,5mm; Số lượng: 04 khung. - Lắp đặt ống nhựa D90 thu nước mưa dẫn từ máng xối xuống đất (chiều cao 06m).	Hạng mục	01
III Chống thấm sê nô (máng xối bê tông) tại khu khám bệnh BHYT của khoa Khám bệnh: 02 cái.				
1	Phá bỏ, cạo sạch lớp sơn cũ bề mặt sê nô	- Diện tích mặt đáy: 0,4m x 35m x (02 cái) = 28 m ² .	m ²	28
		- Diện tích thành sê nô: 0,15m x 35m x (04 thành) = 21 m ² .	m ²	21
2	Trát vữa xi măng trong lòng sê nô	- Bằng diện tích sê nô vừa xử lý (nêu trên). - Sử dụng phụ gia chống thấm Sika Latex TH hoặc tương đương trộn với vữa xi - măng M100 quét lòng sê nô dày 02cm.	m ²	49
3	Quét chống thấm bề mặt 02 lớp bằng hóa chất chuyên dụng.	- Bằng diện tích sê nô vừa xử lý (nêu trên). - Sử dụng hóa chất chống thấm SiKa top seal 107 (hoặc tương đương)	m ²	49
4	Trát vữa xi măng M100 có trộn phụ gia chống thấm bảo vệ bề mặt và tạo độ dốc thoát nước phần mặt đáy sê nô	- Diện tích mặt đáy sê nô: 0,4m x 35m x (02 máng xối) = 28 m ² . - Sử dụng phụ gia chống thấm Sika Latex TH hoặc tương đương trộn với vữa xi - măng M100 quét đáy sê nô dày 05cm.	m ²	28
5	Trát vữa xi măng M100 có trộn phụ gia chống thấm bảo vệ bề mặt và tạo độ dốc thoát nước phần mặt đáy sê nô	- Diện tích thành sê nô: 0,15m x 35m x (04 thành) = 21 m ² - Sử dụng phụ gia chống thấm Sika Latex TH hoặc tương đương trộn với vữa xi - măng M100 quét thành sê nô dày 02cm.	m ²	21