

Số: 574/TB-BVTM

Cần Thơ, ngày 22 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá gói thầu Mua sắm, thay thế thiết bị PCCC hư hỏng tại
Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị.

Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ thông báo đến quý công ty, đơn vị có năng lực cung cấp, thay thế thiết bị PCCC hư hỏng (theo danh mục của Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ) xin gửi báo giá để Bệnh viện xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu, với các nội dung như sau:

1. Danh mục:

TT	Tên công việc	Mô tả chi tiết	ĐVT	Số lượng thay thế
I	Làm ống xả khí 02 máy bơm			
1	Ống nhựa xả khí	- Ống nhựa D42, nhãn hiệu: Bình Minh (hoặc tương đương)	Mét	3
2	Co nối nhựa	- Co nhựa D42, nhãn hiệu: Bình Minh (hoặc tương đương)	Cái	4
3	Tê nối nhựa	- Tê nhựa D42, nhãn hiệu: Bình Minh (hoặc tương đương)	Cái	1
4	Nhân công đấu nối, lắp đặt		công	1
II	Nạp bình chữa cháy, thay phụ kiện bình chữa cháy hư hỏng			
1	Nạp bình CO2 MT3	- Nạp khí CO2 trọng lượng bình 3kg	Bình	39
2	Nạp bình CO2 MT5	- Nạp khí CO2 trọng lượng bình 5kg	Bình	4
3	Nạp bình bột MFZL8	- Nạp bột ABC trọng lượng bình 8kg	Bình	42
4	Nạp bình bột MFZL4	- Nạp bột ABC trọng lượng bình 4kg	Bình	1
5	Thay ty bình chữa cháy	- Ty thép chống rỉ sét có ron cao su, chiều dài 4cm.	Cái	27
6	Thay đồng hồ bình MFZL4 + MFZL8	- Mặt đồng hồ 37mm, đầu ren ngoài M10. - Nhãn hiệu: PRC (hoặc tương đương)	Cái	11
7	Dây loa bình CO2 MT3	- Vòi nhựa cứng màu đen cách nhiệt. - Dây vòi T3, dài 0,5-0,6m, chất liệu nhựa mềm, cách nhiệt. - Khoảng cách phun tiêu chuẩn từ 0-3m.	Bộ	46
8	Dây loa bình CO2 MT5	- Vòi nhựa cứng màu đen, cách nhiệt. - Dây vòi T5, dài 1,2m, chất liệu nhựa, cách nhiệt. - Khoảng cách phun tiêu chuẩn từ 0-3m.	Bộ	5



9	Dây loa bình MFZL4 + MFZL8	- Vòi nhựa cứng màu đen, hình loa chóp. - Dây loa bán kính 14mm, dài 50-60cm, chất liệu nhựa cách nhiệt. - Khoảng cách phun bột tiêu chuẩn từ 0-5m.	Bộ	54
10	Kiểm tra bình xách tay các loại	- Kiểm tra, dán phiếu các bình còn đủ chất chống cháy, phụ kiện đảm bảo.	Bình	18
III Đèn chiếu sáng sự cố + EXIT + đầu báo khói:				
1	Đèn chiếu sáng sự cố KT2200 (tem PC)	- Nguồn điện AC A:J-50Hz. - Bóng đèn 6V6W x 2 bóng. - Bình ắc quy khô 6V 5Ah. - Dòng điện sạc 250mA. - Thời gian sạc 24 giờ. - Thời gian thắp sáng 2 giờ.	Cái	16
2	Đèn EXIT (tem PC)	- Điện áp định mức AC 220V. - Nguồn đèn Leb - Pin 1.2V 600mAh - Thời gian sáng khẩn cấp - Công suất 1W	Cái	4
3	Đầu báo khói 24V (tem PC)	- Điện áp làm việc 24V DC - Dòng standby 25 uA - Dòng báo cháy 30mA - Nhiệt độ báo cháy 55 oC - Chất liệu: Nhựa chống cháy - Kích thước: Đường kính 103 x Cao 48 - Màu trắng	Cái	4
4	Dây tín hiệu báo cháy	- Dây cáp tín hiệu 2x0,75 mm ² ; vỏ bọc chất liệu chống cháy, lõi đồng.	Mét	80
5	Ống nhựa bảo hộ dây dẫn	- Ống nhựa bảo hộ dây điện PVC chống cháy, đường kính 20mm.	Mét	50
6	Nhân công di dời tủ Trung tâm báo cháy	- Di dời Tủ tín hiệu tại khu DSA đầu nối vào Tủ trung tâm toàn bệnh viện.	công	1
IV Lắp bình cầu :				
1	Bình chữa cháy tự động kích hoạt dạng treo bột ABC loại 8kg (tem PC)	Tổng khối lượng khoảng 9kg Khối lượng tịnh : 8kg Áp suất làm việc : 1.2~1.45 MPa Áp suất TN vỏ bình (MPa) : 3 MPa Thời gian phun (giây) > 7s Phạm vi nhiệt độ SD (độ C) : -5~60°C Nhiệt độ hoạt động đầu phun >68 độ C	Bình	2
2	Chi phí gia công giá treo + công lắp đặt		Bình	2

- Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ khi ký kế hoạch mua sắm.
- Địa điểm: Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ: Số 204 đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ghi chú: Giá gói thầu Mua sắm, thay thế thiết bị PCCC hư hỏng của các công ty, đơn vị đã bao gồm các khoản thuế và các khoản chi phí khác theo quy định.

2. Hình thức gửi báo giá: Bằng văn bản giấy (văn bản được đựng trong bao thư dán kín và được niêm phong, ngoài bao thư ghi rõ: báo giá gói thầu Mua sắm, thay thế thiết bị PCCC hư hỏng tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ năm 2025).

3. Tiếp nhận báo giá:

- **Nơi nhận:** phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ.

- **Thời gian nhận báo giá:** từ ngày ra Thông báo đến 16 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02923.832.149 (phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn cụ thể).


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu; 

GIÁM ĐỐC




Võ Hồng Sở

